

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Тульской области

300034, г. Тула, ул. Демонстрации 1903 г. д. 21, тел.: (4872) 21-10-30, факс: (4872) 56-87-26

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по Веневскому району Тульской области

(301321, Тульская область, город Венев, ул. Стрешнева, дом 2д, тел. 2-30-09)

г. Венев

(место составления акта)

“ 06 ” ноября 20 18 г.

(дата составления акта)

12 часов 55 минут

(время составления акта)

## АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 59

301320, Тульская область, город Венев, улица Красная  
площадь, дом 28;

301321, Тульская область, город Венев, микрорайон  
«Южный», дом 44;

по адресу/адресам: 301318, Тульская область, Веневский район,  
поселок Грицовский, улица Первомайская, дом 23.  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения ОНД и ПР по Веневскому району ГУ МЧС России по Тульской  
области № 59 от 24.10.2018 года

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:

(плановая /внеплановая, документарная/ выездная)

Муниципального учреждения дополнительного образования «Веневский детско-юношеский  
центр» (ОГРН 1027101589679, ИНН 7123010548) (объект категории среднего риска).

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 29 » октября 2018 г. с 15 часов 00 минут до 17 часов 30 минут. Продолжительность 1  
рабочий день (2 часа 30 минут) – территория, здание и помещения Муниципального  
учреждения дополнительного образования «Веневский детско-юношеский центр» по адресу:  
Тульская область, город Венев, улица Красная площадь, дом 28 (МУ ДО «Веневский ДЮЦ»);

« 30 » октября 2018 г. с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут. Продолжительность 1  
рабочий день (2 часа 00 минут) – территория, здание и помещения Муниципального  
учреждения дополнительного образования «Веневский детско-юношеский центр» по адресу:  
Тульская область, город Венев, микрорайон «Южный», дом 44 (клуб «Родничок» МУ ДО  
«Веневский ДЮЦ»);

« 31 » октября 2018 г. с 09 часов 30 минут до 12 часов 00 минут. Продолжительность 1  
рабочий день (2 часа 30 минут) – территория, здание и помещения Муниципального  
учреждения дополнительного образования «Веневский детско-юношеский центр» по адресу:  
Тульская область, Веневский район, поселок Грицовский, улица Первомайская, дом 23 (клуб  
«Подросток» МУ ДО «Веневский ДЮЦ»);

« 06 » ноября 2018 г. с 09 часов 30 минут до 10 часов 30 минут. Продолжительность 1 рабочий день (1 час 00 минут) – территория, здание и помещения Муниципального учреждения дополнительного образования «Веневский детско-юношеский центр» по адресу: Тульская область, город Венев, улица Красная площадь, дом 28 (МУ ДО «Веневский ДЮОЦ»).

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 4 рабочих дня

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНД и ПР по Веневскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Тульской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копиями распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(а): (заполняется при проведении выездной проверки) Директор МУ ДО «Веневский детско - юношеский центр»  
Архипова Ольга Александровна 24.10.2018 года в 10 часов 00 минут и в 15 часов 00 минут 29.10.2018 года.

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившие проверку: старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Веневскому району – государственный инспектор Веневского района Тульской области по пожарному надзору капитан вн. службы Халилов Александр Рафаилович.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилия, имена, отчества (последнее при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор Муниципального учреждения дополнительного образования «Веневский детско-юношеский центр» Архипова Ольга Александровна; педагог-организатор Муниципального учреждения дополнительного образования «Веневский детско-юношеский центр» Татарникова Ольга Сергеевна (клуб «Родничок» МУ ДО «Веневский ДЮОЦ»); педагог Муниципального учреждения дополнительного образования «Веневский детско-юношеский центр» Чиненова Ольга Николаевна (клуб «Подросток» МУ ДО «Веневский ДЮОЦ»).

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения в области пожарной безопасности:

| № п/п                     | Характер нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения                                             | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены | Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                         | 2                                                                                                                                                    | 3                                                                                                                                                                              | 4                                                                                                               |
| <b>Общие мероприятия:</b> |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |
| 1                         | В МУ ДО «Веневский ДЮОЦ» не разработаны и не утверждены специальные программы обучения мерам пожарной безопасности работников МУ ДО «Веневский ДЮОЦ» | Правила противопожарного режима в РФ утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.12 № 390 "О противопожарном режиме" пункт 3                                         | Юридическое лицо - МУ ДО «Веневский ДЮОЦ»;<br>Должностное лицо – директор МУ ДО                                 |

|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                              | (программы проведения противопожарного инструктажа).                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>Обучение проводится к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение мерам пожарной безопасности проводится путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума.</p> <p>НПБ "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" (утверждены приказом МЧС России от 12 декабря 2007 года №645 зарегистрирован в Минюсте РФ 21 января 2008 года, регистрационный номер 10938) пункт 6 (Противопожарный инструктаж проводится администрацией (собственником) организации по специальным программам обучения мерам пожарной безопасности работников организаций и в порядке, определяемом администрацией (собственником) организации)</p> <p>пункт 51 (Специальные программы разрабатываются и утверждаются администрациями организаций).</p> | «Веневский ДЮЦ»<br>Архипова Ольга<br>Александровна                                                                             |
| 2                                                                                                                                                                            | В МУ ДО «Веневский ДЮЦ» отсутствует инструкция о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре. В МУ ДО «Веневский ДЮЦ» не организовано проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте по эвакуации людей при пожаре.                                           | Правила противопожарного режима в РФ утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.12 № 390 "О противопожарном режиме" пункт 12 (На объекте с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Юридическое лицо - МУ ДО «Веневский ДЮЦ»;<br>Должностное лицо – директор МУ ДО «Веневский ДЮЦ»<br>Архипова Ольга Александровна |
| <p align="center"><b>Здание МУ ДО «Веневский ДЮЦ», расположенное по адресу:</b><br/> <b>Тульская область, город Венев, улица Красная площадь, дом 28 (Веневский ДЮЦ)</b></p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                |
| 3                                                                                                                                                                            | В помещении МУ ДО «Веневский ДЮЦ» где установлен приемно-контрольный прибор от установки автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре отсутствует инструкция, о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта. | Правила противопожарного режима в РФ утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.12 № 390 "О противопожарном режиме" пункт 64 (Руководитель организации обеспечивает наличие в помещении диспетчерского пункта (пожарного поста) инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Юридическое лицо - МУ ДО «Веневский ДЮЦ»;<br>Должностное лицо – директор МУ ДО «Веневский ДЮЦ»<br>Архипова Ольга Александровна |
| 4                                                                                                                                                                            | Второй этаж здания образовательного учреждения (Ф 4.1) не обеспечен вторым эвакуационным выходом.                                                                                                                                                                                                                                   | СНП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений" пункт 6.13* (Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь этажи зданий класса: Ф1.1; Ф1.2; Ф2.1; Ф2.2; Ф3; Ф4).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Юридическое лицо - МУ ДО «Веневский ДЮЦ»;<br>Должностное лицо – директор МУ ДО «Веневский ДЮЦ»<br>Архипова Ольга Александровна |
| 5                                                                                                                                                                            | В помещении общего коридора первого и второго этажа здания МУ ДО «Веневский ДЮЦ» (Ф 4.1) для отделки полов применены материалы (линолеум) не соответствующие требованиям таблицы 28 приложения к Федеральному Закону «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года                      | Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" часть 6 (Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различных функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону) статьи 134, приложение таблица 28.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Юридическое лицо - МУ ДО «Веневский ДЮЦ»;<br>Должностное лицо – директор МУ ДО «Веневский ДЮЦ»<br>Архипова Ольга Александровна |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | (для отделки полов необходимо применить материалы с пожарной опасностью не более чем КМ 2 (Г1, В2, Д2, Т2, РП1)).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                |
| 6 | Для отделки полов (ступеней) открытой внутренней лестницы соединяющей первый и второй этаж здания МУ ДО «Веневский ДЮЦ» (Ф 4.1) применены материалы (горючая краска) не соответствующие требованиям таблицы 28 приложения к Федеральному Закону «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года (для отделки полов (ступеней) необходимо применить материалы с пожарной опасностью не более чем КМ 1 (Г1, В1, Д2, Т2, РП1)). | Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" часть 6 (Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различных функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону) статьи 134, приложение таблица 28. | Юридическое лицо - МУ ДО «Веневский ДЮЦ»;<br>Должностное лицо - директор МУ ДО «Веневский ДЮЦ»<br>Архипова Ольга Александровна |
| 7 | В помещении актовых залов расположенных на 1 и 2 этаже здания МУ ДО «Веневский ДЮЦ» (Ф 4.1) для отделки стен применены материалы (бумажные обои) не соответствующие требованиям таблицы 29 приложения к Федеральному Закону «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года (для отделки стен необходимо применить материалы с пожарной опасностью не более чем КМ 1 (Г1, В1, Д2, Т2, РП1)).                                 | Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" часть 6 (Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различных функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону) статьи 134, приложение таблица 28. | Юридическое лицо - МУ ДО «Веневский ДЮЦ»;<br>Должностное лицо - директор МУ ДО «Веневский ДЮЦ»<br>Архипова Ольга Александровна |
| 8 | В помещении актовых залов расположенных на 1 и 2 этаже здания МУ ДО «Веневский ДЮЦ» (Ф 4.1) для отделки полов применены материалы (линолеум) не соответствующие требованиям таблицы 29 приложения к Федеральному Закону «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года (для отделки полов необходимо применить материалы с пожарной опасностью не более чем КМ 2 (Г1, В2, Д2, Т2, РП1)).                                    | Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" часть 6 (Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различных функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону) статьи 134, приложение таблица 28. | Юридическое лицо - МУ ДО «Веневский ДЮЦ»;<br>Должностное лицо - директор МУ ДО «Веневский ДЮЦ»<br>Архипова Ольга Александровна |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9  | В помещении актового зала расположенного на втором этаже здания МУ ДО «Веневский ДЮОЦ» (Ф 4.1) деревянные конструкции сценической коробки не обработаны огнезащитным составом, с составлением соответствующего акта.                                                                                      | Правила противопожарного режима в РФ утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.12 № 390 "О противопожарном режиме" пункт 108 <i>(Руководитель организации обеспечивает обработку деревянных конструкций сценической коробки (колонники, подвесные мостики, рабочие галереи и др.), горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительных и экспозиционных залах, фойе и буфетах огнезащитными составами, о чем должен быть составлен соответствующий акт с указанием даты пропитки и срока ее действия).</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Юридическое лицо - МУ ДО «Веневский ДЮОЦ»;<br>Должностное лицо – директор МУ ДО «Веневский ДЮОЦ»<br>Архипова Ольга Александровна |
| 10 | В помещении здания МУ ДО «Веневский ДЮОЦ» расположенном на первом этаже в районе эвакуационного выхода два электрических светильника эксплуатируются без защитных колпаков (рассеивателей), при этом конструкции вышеуказанных светильников предусматривают применение защитных колпаков (рассеивателей). | Правила противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.12 № 390 "О противопожарном режиме" подпункт « в » пункта 42 <i>(Запрещается: обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника).</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Юридическое лицо - МУ ДО «Веневский ДЮОЦ»;<br>Должностное лицо – директор МУ ДО «Веневский ДЮОЦ»<br>Архипова Ольга Александровна |
| 11 | В помещении актового зала расположенного на первом этаже здания МУ ДО «Веневский ДЮОЦ» устройством раздвижки для детей уменьшена ширина эвакуационного выхода, т.е. произведено изменение объемно-планировочного решения эвакуационного пути и выхода.                                                    | Правила противопожарного режима в РФ утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.12 № 390 "О противопожарном режиме" пункт 33 <i>(При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями статьи 84 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности").</i><br>подпункт « а » пункта 36 <i>(При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей)</i><br>подпункт « б » пункта 36 <i>(При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов).</i> | Юридическое лицо - МУ ДО «Веневский ДЮОЦ»;<br>Должностное лицо – директор МУ ДО «Веневский ДЮОЦ»<br>Архипова Ольга Александровна |

| Здание МУ ДО «Веневский ДЮЦ», расположенное по адресу:<br>Тульская область, город Венев, микрорайон «Южный», дом 44 (клуб «Родничок») |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12                                                                                                                                    | В помещении клуба «Родничок» МУ ДО «Веневский ДЮЦ» где установлен приемно-контрольный прибор от установки автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре отсутствует инструкция, о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта.                                                                                           | Правила противопожарного режима в РФ утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.12 № 390 "О противопожарном режиме" пункт 64 (Руководитель организации обеспечивает наличие в помещении диспетчерского пункта (пожарного поста) инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта).                                                                                                                                 | Юридическое лицо - МУ ДО «Веневский ДЮЦ»;<br>Должностное лицо – директор МУ ДО «Веневский ДЮЦ»<br>Архипова Ольга Александровна |
| 13                                                                                                                                    | В помещениях общего коридора и фойе здания клуба «Родничок» МУ ДО «Веневский ДЮЦ» (Ф 4.1) для отделки полов применены материалы (линолеум) не соответствующие требованиям таблицы 28 приложения к Федеральному Закону «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года (для отделки полов необходимо применить материалы с пожарной опасностью не более чем КМ 2 (Г1, В2, Д2, Т2, РП1)).              | Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" часть 6 (Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различных функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону) статьи 134, приложение таблица 28. | Юридическое лицо - МУ ДО «Веневский ДЮЦ»;<br>Должностное лицо – директор МУ ДО «Веневский ДЮЦ»<br>Архипова Ольга Александровна |
| 14                                                                                                                                    | В помещениях общего коридора и фойе здания клуба «Родничок» МУ ДО «Веневский ДЮЦ» (Ф 4.1) для отделки стен применены материалы (горючая краска) не соответствующие требованиям таблицы 28 приложения к Федеральному Закону «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года (для отделки стен необходимо применить материалы с пожарной опасностью не более чем КМ 1 (Г1, В1, Д2, Т2, РП1)).          | Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" часть 6 (Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различных функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону) статьи 134, приложение таблица 28. | Юридическое лицо - МУ ДО «Веневский ДЮЦ»;<br>Должностное лицо – директор МУ ДО «Веневский ДЮЦ»<br>Архипова Ольга Александровна |
| 15                                                                                                                                    | В помещении актового зала расположенного в здании клуба «Родничок» МУ ДО «Веневский ДЮЦ» (Ф 4.1) для отделки полов применены материалы (горючая краска) не соответствующие требованиям таблицы 29 приложения к Федеральному Закону «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года (для отделки полов необходимо применить материалы с пожарной опасностью не более чем КМ 2 (Г1, В2, Д2, Т2, РП1)). | Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" часть 6 (Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различных функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону) статьи 134, приложение таблица 28. | Юридическое лицо - МУ ДО «Веневский ДЮЦ»;<br>Должностное лицо – директор МУ ДО «Веневский ДЮЦ»<br>Архипова Ольга Александровна |

|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16                                                                                                                                                                | В помещении актового зала расположенного в здании клуба «Родничок» МУ ДО «Веневский ДЮЦ» (Ф 4.1) деревянные конструкции сценической коробки не обработаны огнезащитным составом, с составлением соответствующего акта.                                                                                                                                                                                                                                              | Правила противопожарного режима в РФ утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.12 № 390 "О противопожарном режиме" пункт 108 (Руководитель организации обеспечивает обработку деревянных конструкций сценической коробки (колонники, подвесные мостики, рабочие галереи и др.), горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительных и экспозиционных залах, фойе и буфетах огнезащитными составами, о чем должен быть составлен соответствующий акт с указанием даты пропитки и срока ее действия). | Юридическое лицо - МУ ДО «Веневский ДЮЦ»;<br>Должностное лицо – директор МУ ДО «Веневский ДЮЦ»<br>Архипова Ольга Александровна |
| 17                                                                                                                                                                | Дверь второго (запасного) эвакуационного выхода расположенная в здании клуба «Родничок» МУ ДО «Веневский ДЮЦ» открывается не по направлению выхода из здания.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность, зданий и сооружений" пункт 6.17 (Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания). Свод правил 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" пункт 4.2.6 (Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания).                                                                                                                                      | Юридическое лицо - МУ ДО «Веневский ДЮЦ»;<br>Должностное лицо – директор МУ ДО «Веневский ДЮЦ»<br>Архипова Ольга Александровна |
| Здание МУ ДО «Веневский ДЮЦ», расположенное по адресу:<br>Тульская область, Веневский район, поселок Грицовский, улица Первомайская, дом 23<br>(клуб «Подросток») |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                |
| 18                                                                                                                                                                | В помещении актовых залов расположенных на первом и втором этаже здания клуба «Подросток» МУ ДО «Веневский ДЮЦ» (Ф 4.1) для отделки полов применены материалы (линолеум) не соответствующие требованиям таблицы 29 приложения к Федеральному Закону «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года (для отделки полов необходимо применить материалы с пожарной опасностью не более чем КМ 2 (Г1, В2, Д2, Т2, РП1)).     | Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" часть 6 (Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различного функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону) статьи 134, приложение таблица 28.                      | Юридическое лицо - МУ ДО «Веневский ДЮЦ»;<br>Должностное лицо – директор МУ ДО «Веневский ДЮЦ»<br>Архипова Ольга Александровна |
| 19                                                                                                                                                                | В помещении актовых залов расположенных на первом и втором этаже здания клуба «Подросток» МУ ДО «Веневский ДЮЦ» (Ф 4.1) для отделки стен применены материалы (горючая краска) не соответствующие требованиям таблицы 29 приложения к Федеральному Закону «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года (для отделки стен необходимо применить материалы с пожарной опасностью не более чем КМ 1 (Г1, В1, Д2, Т2, РП1)). | Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" часть 6 (Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различного функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону) статьи 134, приложение таблица 28.                      | Юридическое лицо - МУ ДО «Веневский ДЮЦ»;<br>Должностное лицо – директор МУ ДО «Веневский ДЮЦ»<br>Архипова Ольга Александровна |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20 | В помещении лестничной клетки здания клуба «Подросток» МУ ДО «Веневский ДЮЦ» (Ф 4.1) для отделки стен применены материалы (горючая краска) не соответствующие требованиям таблицы 28 приложения к Федеральному Закону «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года (для отделки стен необходимо применить материалы с пожарной опасностью не более чем КМ 0 (НГ)).                                        | Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" часть 6 (Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различных функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону) статьи 134, приложение таблица 28.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Юридическое лицо - МУ ДО «Веневский ДЮЦ»;<br>Должностное лицо – директор МУ ДО «Веневский ДЮЦ»<br>Архипова Ольга Александровна |
| 21 | В помещении лестничной клетки здания клуба «Подросток» МУ ДО «Веневский ДЮЦ» (Ф 4.1) для отделки пола (ступеней) применены материалы (горючая краска) не соответствующие требованиям таблицы 28 приложения к Федеральному Закону «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года (для отделки пола (ступеней) необходимо применить материалы с пожарной опасностью не более чем КМ 1 (Г1, В1, Д2, Т2, РП1)). | Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" часть 6 (Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различных функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону) статьи 134, приложение таблица 28.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Юридическое лицо - МУ ДО «Веневский ДЮЦ»;<br>Должностное лицо – директор МУ ДО «Веневский ДЮЦ»<br>Архипова Ольга Александровна |
| 22 | Двери, расположенные на первом и втором этаже здания клуба «Подросток» МУ ДО «Веневский ДЮЦ» соединяющие лестничные клетки с остальными помещениями клуба не оборудованы уплотнениями в притворах и устройствами для самозакрывания дверей.                                                                                                                                                                                                            | СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений" пункт 6.18* (Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Юридическое лицо - МУ ДО «Веневский ДЮЦ»;<br>Должностное лицо – директор МУ ДО «Веневский ДЮЦ»<br>Архипова Ольга Александровна |
| 23 | В помещении кладовой класса рисования здания клуба «Подросток» МУ ДО «Веневский ДЮЦ» (Ф 4.1) электрический светильник эксплуатируется без защитного колпака (рассеивателя), при этом конструкция вышеуказанного светильника предусматривает применение защитного колпака (рассеивателя).                                                                                                                                                               | Правила противопожарного режима в РФ утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.12 № 390 "О противопожарном режиме" подпункт « в » пункта 42 (Запрещается: обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Юридическое лицо - МУ ДО «Веневский ДЮЦ»;<br>Должностное лицо – директор МУ ДО «Веневский ДЮЦ»<br>Архипова Ольга Александровна |
| 24 | В здании клуба «Подросток» МУ ДО «Веневский ДЮЦ» (Ф 4.1) не организовано проведение огнезащитной обработки (пропитки) деревянных строительных конструкций (стропил и обрешетки) чердачного помещения здания и не осуществлено проведение проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) с составлением протокола проверки.                                                                                                                       | Правила противопожарного режима в РФ утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.12 № 390 "О противопожарном режиме" пункт 21 (Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений толстослойных напыляемых составов, огнезащитных обмазок, штукатурки, облицовки плитными, листовыми и другими огнезащитными материалами, в том числе на каркасе, комбинации этих материалов, в том числе с тонкослойными вспучивающимися покрытиями строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздуховодов, металлических опор оборудования и эстакад, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки | Юридическое лицо - МУ ДО «Веневский ДЮЦ»;<br>Должностное лицо – директор МУ ДО «Веневский ДЮЦ»<br>Архипова Ольга Александровна |

|    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                 | (прописки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                |
| 25 | В здании клуба «Подросток» МУ ДО «Веневский ДЮЦ» (Ф 4.1) не организованы и не проведены эксплуатационные испытания наружных металлических пожарных лестниц с составлением соответствующих протоколов испытаний. | Правила противопожарного режима в РФ утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.12 № 390 "О противопожарном режиме" пункт 24 (Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний, а также периодического освидетельствования состояния средств спасения с высоты в соответствии с технической документацией или паспортом на такое изделие). | Юридическое лицо - МУ ДО «Веневский ДЮЦ»;<br>Должностное лицо – директор МУ ДО «Веневский ДЮЦ»<br>Архипова Ольга Александровна |

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): предписание по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара № 41/1/1-28 от 27 июня 2017 года.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля: внесена/ не внесена

(заполняется при проведении выездной проверки):

Директор МУ ДО «Веневский ДЮЦ»  
О.А. Архипова

(подпись уполномоченного представителя  
юридического лица, индивидуального предпринимателя,  
его уполномоченного лица)

(подпись проверяющего)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует/имеется

(заполняется при проведении выездной проверки):

Директор МУ ДО «Веневский ДЮЦ»  
О.А. Архипова

(подпись уполномоченного представителя  
юридического лица, индивидуального предпринимателя,  
его уполномоченного лица)

(подпись проверяющего)

Прилагаемые к акту документы: предписание № 59/1/1-25 по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 06.11.2018 года; протокол об административном правонарушении от 06.11.2018 года; копия

журнала регистрации инструктажа по пожарной безопасности; копия актов проверки работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений; копия приказа «Об организации и проведении практических тренировок по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей при пожаре в 2018-2019 учебном году»; копия приказа «Об утверждении учебных тренировок»; копия приказа «Об обучении сотрудников»; копия приказов «Об утверждении добровольной пожарной дружины на 2018-2019 учебный год»; копия приказов «Об организации пожарной безопасности»; копия приказов «О назначении ответственных лиц за противопожарную безопасность»; копия приказов «О назначении ответственного лица за сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения, расположенных в здании МУ ДО «ВДЮЦ»; копия журнала учета огнетушителей; порядок действий в случае возникновения пожара в МУ ДО «ВДЮЦ»; копия инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок противопожарной защиты; копия инструкции ответственного за противопожарное состояние в МУ ДО «ВДЮЦ».

Старший инспектор ОНД и ПР по Веневскому району  
капитан вп. службы Халилов Александр Рафаилович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

  
(подпись)

« 06 » ноября 2018 г.

М.Л.П.

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а): Директор Муниципального учреждения дополнительного образования «Веневский детско-юношеский центр» Архипова Ольга Александровна.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 06 ” ноября 20 18 г.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)