

Типовая форма

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных)
мероприятий, QR-код *

КНМ № 71210061000201425369
от 02.12.2021 года



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Тульской области
(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

300034, г. Тула, ул. Демонстрации д.21, тел.56-87-26, E-mail:iucgo.@region.tula.ru
(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Веневскому району
Тульской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

301321, Тульская область, г. Венев, ул. Стрешнева, д.2д, тел. 2-34-67, E-mail: ond-venev@yandex.ru
(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 57 / 3

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: директору Муниципального учреждения дополнительного образования
« Веневский детско - юношеский центр » Архиповой Ольге Александровне
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения главного (заместителя главного) государственного инспектора
Веневского района по пожарному надзору № 57 от « 02 » декабря 2021 года

в период с " 06 " декабря 2021 г. 11 час. 00 мин. по " 10 " декабря 2021 г. 16 час. 00 мин.

Начальником ОНД и ПР по Веневскому району – главным государственным инспектором
Веневского района Тульской области по пожарному подполковником внутренней службы
Макарцевым Сергеем Петровичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена внеплановая выездная проверка
(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе, которого присутствовал представитель контролируемого лица - директор МУ ДО «Веневский детско-юношеский центр» Архипова Ольга Александровна.
(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п.п.	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявления нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
Здание МУ ДО «Веневский ДЮЦ», расположенное по адресу:				
Тульская область, город Венев, улица Красная площадь, дом 28 (Веневский ДЮЦ)				
1.	Второй этаж здания образовательного учреждения (Ф 4.1) обеспечить вторым эвакуационным выходом. Тульская область, город Венев, улица Красная площадь, дом 28	Пункт 4.2.9 Свода правил «СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ. Эвакуационные пути и выходы»; Пункт 23 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479.	01 ноября 2022 года	
2.	В помещении актового зала расположенного на 2 этаже здания МУ ДО «Веневский ДЮЦ» (Ф 4.1) демонтировать отделку пола (ламинированное напольное покрытие на основе облицованных древесноволокнистых плит с классом пожарной опасности КМ 5) не соответствующую требованиям таблицы 29 приложения к Федеральному Закону «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года. Для отделки полов необходимо применить материалы с пожарной опасностью не более чем КМ 2 (Г1, В2, Д2, Т2, РП1)). Тульская область, город Венев, улица Красная площадь, дом 28	Часть 6 статьи 134, приложение таблица № 29 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	01 ноября 2022 года	

3.	В помещении актового зала расположенного на втором этаже здания МУ ДО «Веневский ДЮОЦ» (Ф 4.1) деревянные конструкции сценической коробки обработать огнезащитным составом, с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, включая дату пропитки и срок ее действия. <i>Тульская область, город Венев, улица Красная площадь, дом 28</i>	Пункт 95 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479.	01 ноября 2022 года	
4.	В помещении здания МУ ДО «Веневский ДЮОЦ» расположенном на первом этаже в районе эвакуационного выхода два электрических светильника установленных на стене обеспечить защитными колпаками (рассеивателями), так как конструкции вышеуказанных светильников предусматривают применение защитных колпаков (рассеивателей). <i>Тульская область, город Венев, улица Красная площадь, дом 28</i>	Подпункт В пункта 35 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479.	01 ноября 2022 года	
5.	В помещении учебного класса и в помещении расположенном в районе эвакуационного выхода расположенных на первом этаже здания МУ ДО «Веневский ДЮОЦ» демонтировать помещение раздевалки для детей, выполненное из деревянных плит уменьшающее ширину эвакуационного выхода, т.е. изменяющее объемно-планировочные решения эвакуационного пути и выхода. <i>Тульская область, город Венев, улица Красная площадь, дом 28</i>	Пункты 23, 28, подпункты А и Б пункта 27 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479.	01 ноября 2022 года	
6.	Дежурный персонал МУ ДО « Веневский ДЮОЦ » обеспечить ручными электрическими фонарями и средствами индивидуальной	Пункт 30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ	01 ноября 2022 года	

	защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета 1 фонарь и 1 средство индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. <i>Тульская область, город Венев, улица Красная площадь, дом 28</i>	№ 1479 от 16.09.2020 года.		
Здание МУ ДО «Веневский ДЮОЦ», расположенное по адресу: Тульская область, город Венев, микрорайон «Южный», дом 44 (клуб «Родничок»)				
7.	В помещениях общего коридора и фойе здания клуба «Родничок» МУ ДО «Веневский ДЮОЦ» (Ф 4.1) демонтировать отделку полов (линолеум) не соответствующую требованиям таблицы 28 приложения к Федеральному Закону «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года. Для отделки полов необходимо применить материалы с пожарной опасностью не более чем КМ 2 (Г1, В2, Д2, Т2, РП1)). <i>Тульская область, город Венев, м-он «Южный», дом 44</i>	Часть 6 статьи 134, приложение таблица № 28 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01 ноября 2022 года	
8.	В помещениях общего коридора и фойе здания клуба «Родничок» МУ ДО «Веневский ДЮОЦ» (Ф 4.1) демонтировать отделку стен (горючую краску) не соответствующую требованиям таблицы 28 приложения к Федеральному Закону «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года. Для отделки стен необходимо применить материалы с пожарной опасностью не более чем КМ 1 (Г1, В1, Д2, Т2, РП1)). <i>Тульская область, город Венев, м-он «Южный», дом 44</i>	Часть 6 статьи 134, приложение таблица № 28 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01 ноября 2022 года	

9.	В помещении актового зала расположенного в здании клуба «Родничок» МУ ДО «Веневский ДЮЦ» (Ф 4.1) демонтировать отделку полов (горючую краску) не соответствующую требованиям таблицы 29 приложения к Федеральному Закону «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года. Для отделки полов необходимо применить материалы с пожарной опасностью не более чем КМ 2 (Г1, В2, Д2, Т2, РП1)). <i>Тульская область, город Венев, м-он «Южный», дом 44</i>	Часть 6 статьи 134, приложение таблица № 29 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	01 ноября 2022 года	
10.	В помещении актового зала расположенного в здании клуба «Родничок» МУ ДО «Веневский ДЮЦ» (Ф 4.1) деревянные конструкции сценической коробки обработать огнезащитным составом, с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, включая дату пропитки и срок ее действия. <i>Тульская область, город Венев, м-он «Южный», дом 44</i>	Пункт 95 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479	01 ноября 2022 года	
11.	Направление открывания двери второго (запасного) эвакуационного выхода расположенного в здании клуба «Родничок» МУ ДО «Веневский ДЮЦ» выполнить по направлению выхода из здания. <i>Тульская область, город Венев м-он «Южный», дом 44</i>	Пункт 4.2.22 Свода правил «СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ. Эвакуационные пути и выходы»	01 ноября 2022 года	

12.	Дежурный персонал здания клуба «Родничок» МУ ДО «Веневский ДЮОЦ» обеспечить ручными электрическими фонарями и средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета 1 фонарь и 1 средство индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. Тулльская область, город Венев м-он «Южный», дом 44	Пункт 30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 года	01 ноября 2022 года	
13.	В целях определения возможности дальнейшей эксплуатации системы АПС и СОУЭ установленной в помещениях клуба «Родничок» сверх срока службы установленного заводом изготовителем организовать и провести соответствующее ежегодное их испытание (системы АПС и СОУЭ).	Пункт 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 года	01 ноября 2022 года	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор МУ ДО «Веневский детско-юношеский центр»
Архипова Ольга Александровна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

« 10 » декабря 2021 года



(Handwritten signature)
(подпись)

Начальник ОНД и ПР по Веневскому району
подполковник вн. службы Макаревич Сергей Петрович

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

« 10 » декабря 2021 года

