

**Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы по Веновскому району
Главного управления МЧС России по Тульской области**
(301320, Тульская область, город Венов, улица Стрешнева, дом 2д, телефон – 8(48745)2-34-67)

**ПРОТОКОЛ № 108
об административном правонарушении**

« 10 » декабря 2021 года

город Венов Тульской области

Я, главный государственный инспектор Веновского района Тульской области по пожарному надзору - начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Веновскому району подполковник внутренней службы **Макарец Сергей Петрович**, руководствуясь статьями 28.2, 28.3, 28.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в присутствии директора муниципального учреждения дополнительного образования « Веновский детско-юношеский центр » » гражданки Архиповой Ольги Александровны составил настоящий протокол о том, что должностное лицо:

1. **Фамилия, имя, отчество:** Архипова Ольга Александровна.
2. **Дата и место рождения:** 13 июля 1984 года рождения, место рождения - город Венов Тульской области.
3. **Гражданство:** гражданка Российской Федерации.
4. **Место проживания (регистрации):** 301320, Тульская область, город Венов, ул. Лермонтова, дом 19.
5. **Место работы:** муниципальное учреждение дополнительного образования « Веновский детско-юношеский центр » (Тульская область, г. Венов, ул. Красная площадь, д. 28).
6. **Должность:** директор муниципального учреждения дополнительного образования « Веновский детско-юношеский центр ».
7. **Сведения о документе, подтверждающем служебное положение должностного лица:** приказ Комитета по образованию администрации МО Веновский район от 30 декабря 2014 года № 217.
8. **Сведения о документе, удостоверяющем личность:** паспорт гражданина Российской Федерации 7004 646068 выдан Веновским РОВД Тульской области 22.12.2004 года, к/п 712-010.
9. **Семейное положение:** замужем.
10. **Количество иждивенцев:** на иждивении 1 ребенок.
11. **Сведения о привлечении к административной ответственности должностного лица ранее:** должностное лицо - директор муниципального учреждения дополнительного образования « Веновский детско-юношеский центр » Архипова Ольга Александровна к административной ответственности по статье 20.4 КоАП Российской Федерации не привлекалась, проверил начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Веновскому району подполковник внутренней службы Макарец Сергей Петрович.

Дата, время, место совершения административного правонарушения и его сущность: в период времени с 11 часов 00 минут " 06 " декабря 2021 года до 16 часов 00 минут " 10 " декабря 2021 года должностное лицо – директор муниципального учреждения дополнительного образования « Веновский детско-юношеский центр » Архипова Ольга Александровна являясь на основании статей 37 и 38 Федерального закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ « О пожарной безопасности » лицом ответственным за организацию и выполнение на объектах МУ ДО « Веновский ДЮЦ » требований пожарной безопасности в зданиях и помещениях муниципального учреждения дополнительного образования « Веновский детско-юношеский центр » расположенных по

следующим адресам: Тульская область, г. Венев, ул. Красная площадь, д. 28 и Тульская область, г. Венев, микрорайон «Южный», д. 44 нарушила требования пожарной безопасности, установленные частью 6 статьи 134, приложение таблица 28 и 29 Федерального Закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года, пунктами 23, 28, 30, 54, 95 подпунктом В пункта 35, подпунктами А и Б пункта 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479, пунктами 4.2.9, 4.2.22 Свода правил «СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ. Эвакуационные пути и выходы» (СП 1.13130.2020), а именно:

1) Не обеспечила второй этаж здания МУ ДО «Веневский ДЮЦ» расположенного по адресу: Тульская область, г. Венев, ул. Красная площадь, д. 28 вторым эвакуационным выходом.

основание: пункт 4.2.9 Свода правил «СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ. Эвакуационные пути и выходы», пункт 23 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479.

2) В помещении актового зала расположенного на 2 этаже здания МУ ДО «Веневский ДЮЦ» расположенного по адресу: Тульская область, г. Венев, ул. Красная площадь, д. 28 (Ф 4.1) не организовала и провела работы по демонтажу отделки пола (ламинированное напольное покрытие на основе облицованных древесноволокнистых плит с классом пожарной опасности КМ 5) не соответствующей требованиям таблицы 29 приложения к Федеральному Закону «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года. Не применила для отделки вышеуказанных полов материалы с пожарной опасностью не более чем КМ 2 (Г1, В2, Д2, Т2, РП1)).

основание: часть 6 статьи 134, приложение таблица 29 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года.

3) В помещении актового зала расположенного на втором этаже здания МУ ДО «Веневский ДЮЦ» расположенного по адресу: Тульская область, г. Венев, ул. Красная площадь, д. 28 (Ф 4.1) не организовала и не провела работы по обработке деревянных конструкции сценической коробки огнезащитным составом, с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, включая дату пропитки и срок ее действия.

основание: пункт 95 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479.

4) Допустила эксплуатацию в помещении здания МУ ДО «Веневский ДЮЦ» (Тульская область, г. Венев, ул. Красная площадь, д. 28) расположенном на первом этаже в районе эвакуационного выхода двух электрических светильников установленных на стене без защитных колпаков (рассеивателей), при этом конструкции вышеуказанных светильников предусматривают применение защитных колпаков (рассеивателей).

основание: подпункт В пункта 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479.

5) В помещении учебного класса и в помещении в районе эвакуационного выхода расположенных на первом этаже здания МУ ДО «Веневский ДЮЦ» (Тульская область, г. Венев, ул. Красная площадь, д. 28) не организовала и не провела работы по демонтажу самовольно устроенной раздвижки для детей из деревянных плит уменьшающей ширину эвакуационного выхода.

основание: пункты 23, 28, подпункты А и Б пункта 27 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479.

6) Не организовала работы и не обеспечила дежурный персонал здания МУ ДО «Веневский ДЮЦ» (Тульская область, г. Венев, ул. Красная площадь, д. 28) ручными электрическими фонарями и средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета 1 фонарь и 1 средство

индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.

основание: пункт 30 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479.

7) В помещениях общего коридора и фойе здания клуба «Родничок» МУ ДО «Веневский ДЮЦ» (Тульская область, г. Венев, м-он «Южный», дом 44) (Ф 4.1) не организовала и не провела работы по демонтажу отделки полов (линолеума) не соответствующей требованиям таблицы 28 приложения к Федеральному Закону «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года. Не применила для отделки полов материалы с пожарной опасностью не более чем КМ 2 (Г1, В2, Д2, Т2, РП1)).

основание: часть 6 статьи 134, приложение таблица 28 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года.

8) В помещениях общего коридора и фойе здания клуба «Родничок» МУ ДО «Веневский ДЮЦ» (Тульская область, г. Венев, м-он «Южный», дом 44) (Ф 4.1) не организовала и не провела работы по демонтажу отделки стен (горючей краски) не соответствующей требованиям таблицы 28 приложения к Федеральному Закону «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года. Не применила для отделки стен материалы с пожарной опасностью не более чем КМ 1 (Г1, В1, Д2, Т2, РП1)).

основание: часть 6 статьи 134, приложение таблица 28 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года.

9) В помещении актового зала расположенного в здании клуба «Родничок» МУ ДО «Веневский ДЮЦ» (Тульская область, г. Венев, м-он «Южный», дом 44) (Ф 4.1) не организовала и не провела работы по демонтажу отделки полов (горючей краски) не соответствующей требованиям таблицы 29 приложения к Федеральному Закону «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года. Не применила для отделки полов материалы с пожарной опасностью не более чем КМ 2 (Г1, В2, Д2, Т2, РП1)).

основание: часть 6 статьи 134, приложение таблица 29 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года.

10) В помещении актового зала расположенного в здании клуба «Родничок» МУ ДО «Веневский ДЮЦ» (Тульская область, г. Венев, м-он «Южный», дом 44) (Ф 4.1) не организовала и не провела работы по обработке огнезащитным составом деревянных конструкции сценической коробки, с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, включая дату пропитки и срок ее действия.

основание: пункт 95 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479.

11) Не организовала и не провела работы по приведению направления открывания двери второго (запасного) эвакуационного выхода расположенного в здании клуба «Родничок» МУ ДО «Веневский ДЮЦ» (Тульская область, г. Венев, м-он «Южный», дом 44) (Ф 4.1) по направлению выхода из здания.

основание: пункт 4.2.22 Свода правил «СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ. Эвакуационные пути и выходы».

12) Не организовала работы и не обеспечила дежурный персонал здания клуба «Родничок» МУ ДО «Веневский ДЮЦ» (Тульская область, г. Венев, м-он «Южный», д. 44) ручными электрическими фонарями и средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета 1 фонарь и 1 средство индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.

основание: пункт 30 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479.

13) В помещениях клуба «Родничок» МУ ДО «Веневский ДЮЦ» (Тульская область, г. Венев, м-он «Южный», д. 44) не организовала и не провела ежегодные испытания

системы АПС и СОУЭ эксплуатирующийся сверх срока службы установленного заводом изготовителем.
основание: пункт 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479.

Вышеуказанными действиями (бездействиями) директор муниципального учреждения дополнительного образования «Веневский детско-юношеский центр» Архипова Ольга Александровна совершила административное правонарушение, за совершение которого предусмотрено административное наказание по части 1 статьи 20.4 «нарушение требований пожарной безопасности» Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вышеуказанное административное правонарушение выявлено в период времени с 06 по 10 декабря 2021 года в ходе проведения внеплановой выездной проверки по вопросам контроля (надзора) за соблюдением требований пожарной безопасности проводимой в отношении зданий и помещений муниципального учреждения дополнительного образования «Веневский детско-юношеский центр» расположенных по следующим адресам: Тульская область, г. Венев, ул. Красная площадь, д. 28 и Тульская область, г. Венев, микрорайон «Южный», д. 44.

Факт нарушения подтвердили свидетели:

1. _____
(Фамилия, имя, отчество,
адрес места жительства)
2. _____
(Фамилия, имя, отчество,
адрес места жительства)

(подпись
свидетеля)

(подпись
свидетеля)

Потерпевшие:

1. _____
(Фамилия, имя, отчество,
адрес места жительства)
- Подпись _____
(Лица, составившего протокол)

(подпись
потерпевшего)
Макаров С.В.
(Фамилия и инициалы)

Должностному лицу - директору муниципального учреждения дополнительного образования «Веневский детско-юношеский центр» Архиповой Ольге Александровне разъяснены её права и обязанности, предусмотренные статьей 25.1 КоАП Российской Федерации, а так же положения статей 24.2 и 24.3 КоАП Российской Федерации:

Статья 25.1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении.

1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.
2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.
3. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие при рассмотрении дела лица, в отношении которого ведется производство по делу.
- При рассмотрении дела об административном правонарушении, влекущем административный арест или административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного гражданина либо лица без гражданства, присутствие лица, в отношении которого ведется производство по делу, является обязательным.
4. Несовершеннолетнее лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, может быть удалено на время рассмотрения обстоятельств дела, обсуждение которых может оказать отрицательное влияние на указанное лицо.

Статья 24.2. Язык, на котором ведется производство по делам об административных правонарушениях.

1. Производство по делам об административных правонарушениях ведется на русском языке - государственном языке Российской Федерации. Наряду с государственным языком Российской Федерации производство по делам об административных правонарушениях может вестись на государственном языке республики, на территории которой находятся судья, орган, должностное лицо, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях.
2. Лицам, участвующим в производстве по делу об административном правонарушении и не владеющим языком, на котором ведется производство по делу, обеспечивается право выступать и давать объяснения, заявлять ходатайства и отводы,

К протоколу прилагаются следующие документы (материалы):

1. Копия приказа комитета по образованию администрации МО Вeneвский район от 30 декабря 2014 года № 217;
2. Копия решения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Вeneвскому району управления надзорной деятельности – и профилактической работы Главного управления МЧС России по Тульской области – главного государственного инспектора Вeneвского района по пожарному надзору подполковника внутренней службы Макарецва Сергея Петровича № 57 от 02 декабря 2021 года « О проведении внеплановой выездной проверки по вопросам контроля (надзора) за соблюдением требований пожарной безопасности в отношении юридического лица - МУ ДО «Вeneвский ДЮОЦ»;
3. Копия акта проверки № 57 от 10.12.2021 года;
4. Копия протокола осмотра от 10.12.2021 года;
5. Фототаблицы фиксации нарушений требований пожарной безопасности.

Копию настоящего протокола получил (а):

Директор МУ ДО «Вeneвский ДЮОЦ»

10.12.2021 года



О.А. Архипова

(Фамилия, инициалы, подпись, дата)

« ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ »
Главного управления МЧС России по Тульской области:
8 (4872) 56- 99 - 99